



## V Ý Z V A

### zákazka podľa § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru / služieb / stavebných prác s názvom:

### „ Stavebné úpravy- elektroinštalácia detskej polikliniky pre umiestnenie oddelenia APPS“

#### 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
Sídlo: Ul. Vojtecha Spanyol 43, 012 07 Žilina  
IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Stalmašek generálny riaditeľ  
Ing. Peter Braška , ekonomický riaditeľ

Kontakt: 041/5110208  
e-mail: uvo@fnspza.sk  
web: www.fnspza.sk

#### 2. CPV kód:

Hlavný predmet: 45311200-2- elektroinštalčné práce

#### 3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

13556,91 € bez DPH  
16268,30,00 € s DPH

**Termín predpokl. začatia poskytnutia služby : jún 2018**

#### 4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  
Zmluva na služby podľa § 269 Obchodného zákonníka  
**Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka**

#### 5. Miesto a obhliadka dodania predmetu služieb zákazky :

- Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyol 43, 012 07 Žilina

Obhliadka miesta poskytovania predmetu zákazky za účelom získania potrebných informácií:

www: fnspza.sk  
e-mail: uvo@fnspza.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SK2020699923  
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923



Spracovatelia cenových ponúk si môžu zrealizovať obhliadku budovy, na ktorej sa budú stavebné úpravy vykonávať a prekonzultovať problematiku navrhovaných stavebných úprav – kontaktná osoba

FNSP Žilina- Pavol Záh041/5110820

**6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah :**

Realizácia novej elektroinštalácie priestorov detského röntgenu s príslušným zázemím, realizácia prívodu elektro z priestorov rozvodne NN umiestnenej v suteréne. Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie, overenie elektroinštalácie technickou inšpekciou, vypracovanie technickej správy, uskutočnenie prvej úradnej skúšky technickou špecifikáciou, vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie.

**7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:**

*Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa nasledovných kritérií:*

**Najnižšia suma za celý rozsah predmetu obstarávania v EUR bez DPH**

**8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:** nie

**9. Variantné riešenie:** nie

**10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie **dňa 28.05.2018 o 10<sup>00</sup> hod.**

V prípade ,odoslania cenovej ponuky poštou je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi ,nie termín podania na poštovú prepravu.

**11. Spôsob predloženia cenovej ponuky**

a) **doručenie poštou** na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy v uzatvorenej obálke s označením :

**Cenová ponuka: Súťaž „Stavebné úpravy- elektroinštalácia detskej polikliniky pre umiestnenie oddelenia APPS“- NEOTVÁRAŤ**

b) **osobne** na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy v uzatvorenej obálke s označením :

**Cenová ponuka: Súťaž Stavebné úpravy- elektroinštalácia detskej polikliniky pre umiestnenie oddelenia APPS“- NEOTVÁRAŤ**

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Eur.

Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od**

www: fnsrza.sk  
e-mail: uvo@fnsrza.sk

**Bankové spojenie:**  
Štátna pokladnica  
**Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470**  
SK2020699923  
**SWIFT:SPSRKBA**

**IČO: 17335825**  
**DIČ: 2020699923**  
**IČ DPH SK2020699923**



úspešného uchádzača.

## 12. Spôsob určenia ceny:

- ✓ Cena za poskytnutie predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
- ✓ Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :
  - Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR
- ✓ Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľ DPH upozorní.
- ✓ Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná
- ✓ Platnosť cenovej ponuky : **do 30.08.2018**

## 13. Trvanie zmluvného vzťahu :

Predpokladaný začiatok poskytovanej služby : **jún 2018**

Dĺžka trvania zmluvy : **2 mesiace**

## 14. Podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti:

**Cenová ponuka musí obsahovať :**

**a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( e mailová adresa, číslo telefónu)**

**b) doklad o oprávnení poskytovať službu / kópiu / v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovanej služby, **originál alebo overená kópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača.****

**c) Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 tejto výzvy, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou.**

## 15. Podmienky financovania:

a) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

*/ Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §34 ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia dodávateľovi*

b) Výsledkom verejného obstarávania bude **zmluva o dielo** uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka ( ďalej len zmluva)

www: fnspza.sk  
e-mail: uvo@fnspza.sk

**Bankové spojenie:**  
Štátna pokladnica  
**Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470**  
SK2020699923  
**SWIFT:SPSRKBA**

**IČO: 17335825**  
**DIČ: 2020699923**  
**IČ DPH SK2020699923**



**16. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY**

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich 5 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

**Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie**, že jeho ponuka bola prijatá, súčasne bude vyzvaný na rokovanie o uzavretí zmluvy, predloženie návrhu zmluvy a požadovaných dokumentov. Neúspešný uchádzač bude o výsledku informovaný iba mailom.

**17. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná.** Platnosť zmluva dielo skončí uplynutím lehoty jej platnosti.

Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2- Návrh na plnenie kritéria

V Žiline,

Ing. Igor Stalmašek  
generálny riaditeľ FN sP Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou  
riaditeľstvo  
012 07 Žilina  
-3-

Ing. Peter Braška  
ekonomický riaditeľ FN sP Žilina

www: fnszpa.sk  
e-mail: uvo@fnszpa.sk

**Bankové spojenie:**  
Štátna pokladnica  
**Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470**  
SK2020699923  
**SWIFT:SPSRSKBA**

**IČO:** 17335825  
**DIČ:** 2020699923  
**IČ DPH** SK2020699923



## Technický opis k predmetu zákazky :

Stavba: **Stavebné úpravy – elektroinštalácia detskej polikliniky pre umiestnenie oddelenia APPS**

Jedná sa o realizáciu novej elektroinštalácie priestorov detského oddelenia – priestor bývalého detského röntgenu s príslušným zázemím, realizáciu prívodu elektro z priestorov rozvodne NN umiestnenej v suteréne. Vyhodenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie, overenie elektroinštalácie technickou inšpekciou, vypracovanie technickej správy, uskutočnenie prvej úradnej skúšky technickou inšpekciou, vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie. Minimálne požiadavky pre realizáciu elektroinštalácie bol stanovený povereným pracovníkom a pracovníkmi oddelenia

## Miesto stavby : FNŠP Žilina, Detské oddelenie APPS

### Minimálne požiadavky slúžia ako podklad k spracovaniu projektovej dokumentácie pre zhotovenie diela

#### 1 Minimálne požiadavky

Bezpečnostné technické prostriedky budov

- V zdravotníckych priestoroch sa vyžaduje záložné napájanie bezpečnostných technických prostriedkov budov, ktoré v súlade s normou bude napájať inštalácie potrebné na trvalú prevádzku v prípade poruchy normálnej napájacej siete, počas definovaného časového intervalu a v súlade s vopred nastaveným časom prepnutia.
- Záložná napájacia sieť sa musí automaticky pripojiť, ak napätia jedného alebo viacerých vstupných pracovných vodičov normálneho napájania v hlavnom rozvádzači budovy poklesne na menej ako 90% menovitého napätia na čas dlhší ako 0,5 s.
- Klasifikácia bezpečnostných technických prostriedkov budovy pre zdravotnícke priestory:

**Trieda : bez požiadavky na záložné napájanie**

#### **Typy uzemňovania sietí**

Sústavy TN-C sa nedovoľujú v zdravotníckych priestoroch a zdravotníckych budovách v smere za hlavným rozvádzačom budovy.

#### **Doplňková ochrana: Doplnkové ochranné pospájanie**

- V každom zdravotníckom priestore skupiny 1 a skupiny 2 sa musí inštalovať doplnkové ochranné pospájanie a vodiče doplnkového ochranného pospájania sa musia pripojiť na prípojnicu pospájania s cieľom vyrovnania rozdielov potenciálov medzi nasledujúcimi časťami (ktoré sú umiestnené v prostredí pacienta alebo ktoré sa môžu premiestniť do prostredia pacienta):
- ochranné vodiče;

www: fnszpa.sk

e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470

SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



- cudzie vodivé časti;
- tienenie proti elektrickým rušivým poliam, ak je inštalované;
- pripojenie k vodivej mrežovej výstuhe podlahy, ak je inštalovaná;
- kovové tienenie oddeľovacích transformátorov, cez najkratšiu trasu k ochrannému uzemňovaciemu vodiču.
- Pre skupinu 2 musí byť dostupný dostatočný počet pripájacích bodov doplnkového pospájania na pripojenie zdravotníckych elektrických zariadení a rovnako dostatočný počet bodov sa odporúča vytvoriť pre skupinu 1.
- V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a skupiny 2 odpor ochranných vodičov vrátane odporu prípojov medzi svorkami pre ochranný vodič zásuviek a svorkami pevne inštalovaných zariadení alebo medzi akýmkoľvek cudzími vodivými časťami a prípojnicou pospájania nesmie prevýšiť  $0,2 \Omega$ .

#### Ochrana proti nebezpečným účinkom statickej elektriny

- Prejavy nebezpečných nábojov v zdravotníckych priestoroch môžu zapáliť výbušnú zmes, nevhodne fyziologicky pôsobiť na pacienta alebo na zdravotníckych pracovníkov, prípadne rušiť prevádzku citlivých elektrických prístrojov.

Vo všetkých zdravotníckych priestoroch, v ktorých môžu vznikáť nebezpečné náboje, musia sa vykonať ďalej uvedené opatrenia:

- Podlaha musí byť elektrostaticky vodivá podľa STN 33 2030 a ďalej sa musia vykonať tieto opatrenia:

- zvodová sieť podlahy sa musí spojiť s prípojnicou pospájania;

- pri použití podláh so zvodovým odporom menším ako  $50 \text{ k}\Omega$  je nevyhnutné obmedzenie účinkov unikajúceho prúdu;

Elektrostaticky vodivá uzemnená podlahová krytina podľa STN 33 2000-7-710, zvodový odpor  $5 \times 10^4 \Omega - 10^6 \Omega$ . Zvodová sieť vodivej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania.

#### Zdôvodnenie

Klasifikácia zdravotníckych priestorov do skupín podľa STN 33 2000-7-710 bola určená na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania priestorov, informácií o prevádzkových stavoch zariadení a používaných látok a v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

#### Upozornenie

Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a zosúladiť požiadavky na elektroinštaláciu novým podmienkam.

Inštalácie v zdravotníckych priestoroch musia byť realizované v súlade s STN 33 2000-7-710 a klasifikáciou zdravotníckych priestorov určených týmto protokolom.

www: fnszpa.sk

e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470

SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Ostatné ustanovenia:

1. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný dodávateľ. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
2. Pred zahájením výstavby je dodávateľ povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: Meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby bude oznámená do 15 dní po skončení výberového konania.
4. Vyprodukovaný odpad je povinne odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
5. Územné rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá príslušný správca komunikácie. Rozkopové povolenie si zabezpečí dodávateľ podľa potreby.
6. Začatie stavby písomne oznámi dodávateľ objednávateľovi písomne 10 dní pred začatím stavby.
  7. Pred vstupom na pozemky za účelom realizácie stavby upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred o začatí výkonu práva podľa §66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Nespôsobiť škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ju na najmenšiu možnú mieru.
  8. Fakturácia je možná čiastkovo, po odsúhlasení súpisu prác povereným pracovníkom objednávateľa.
  9. Splatnosť faktúr 60 dní od vystavenia faktúry.
  10. Za správne vyčíslenie DPH (prenesenie daňovej povinnosti) je zodpovedný dodávateľ

www: fnszpa.sk

e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470

SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií

Predmet :

**Elektroinštalácia detskej polikliniky pre umiestnenie oddelenia APPS**

Obchodné meno uchádzača :

Adresa alebo sídlo uchádzača :

**3. Názov zákazky : „ Stavebné úpravy- elektroinštalácia detskej polikliniky pre umiestnenie oddelenia APPS“**

Predmetom zákazky je realizácia novej elektroinštalácie priestorov detského röntgenu s príslušným zázemím, realizácia prívodu elektro z priestorov rozvodne. Presné podmienky realizácie zákazky sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky, príloha č. 1 Výzvy.

<b>Návrh na plnenie kritérií - najnižšia cena</b>	
Cena spolu za celý predmet zákazky	..... EUR

*Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby ktorá je predmetom zákazky.*

Dátum :

.....  
pečiatka, meno a podpis uchádzača

www: fnspza.sk  
e-mail: uvo@fnspza.sk

**Bankové spojenie:**  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SK2020699923  
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923