



Napájanie
z exist. rozv. vedľa
AUKY 4x16
istenie D40/3
(prípadne poisťkami)

ZARIADENIE :	VZT1	VZT2	VZT3	VZT4	VZT5	VZT6
POPIS :	1,50 kW, 230V	3,20 kW, 230V	3,95 kW, 400V	3,3 kW, 400V, istenie D	3,95 kW, 400V	3,3 kW, 400V, istenie D
POZNÁMKA :						
TP VEDENIA :	CKY 3x2,5	CKY 3x2,5	CKY 5x2,5	CKY 5x2,5	CKY 5x2,5	CKY 5x2,5
OZN. VEDENIA :						

AUTOR: -		DÁTUM: 10/2021	FORMÁT: 2 x A4
PROJEKTANT: Ing. Lukáš Stránsky		STUPEŇ PD: SP	
PROJEKT: Štýri pracoviská RTG FNŠP Žilina VETRVANIE A KLIMATIZÁCIA časť: elektro pripojenie			
MIESTO STAVBY: Fankulíná nemocnica s poliklinikou Žilina			
INVESTOR: Fankulíná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spáníča 43, 012 07 Žilina		MIERKA: -	
VÝKRES: Rozvádzač RP		ČÍSLO VÝKR: 03	

Rozvádzač RP
In 50A
prevedenie - nástenný
napät. sústava: 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S