

**PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 0610211
VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU**

ZLOŽENIE KOMISIE (MENO, FUNKCIA):

PREDSEDA : Ing. L. Stránsky, projektant

ČLENOVIA : Ing. A. Stránsky, projektant
Ing. M. Obrk, projektant

STAVBA (objekt): Štyri pracoviská RTG FNŠP Žilina
vetranie a klimatizácia
časť: časť: elektro pripojenie

MIESTO STAVBY : FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA

PODKLADY: Zisťovanie na mieste stavby.

PRÍLOHY: Bez.

POPIS ZARIADENIA: elektro pripojenie VZT jednotiek

ROZHODNUTIE: Vonkajšie vplyvy v danom priestore podľa STN 33 2000-5-51 :
Vnútorň priestor:

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1,
AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU1,

Vonkajší priestor :

AA8, AB8, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AM1,
AN3, AP1, AQ2, AR2, AS2

Využitie:

BA4, BC2, BD3, BE1

Druh stavby:

CA1, CB1

ZDÔVODNENIE: Komisia rozhodla na základe zohľadnenia pripomienok všetkých jej členov. Vychádzala pritom z príslušných noriem STN a dostupných podkladov

V Martine dňa 6.10.2021

.....
Podpis predsedu komisie