

Oznámenie pre uchádzačov

Vážený uchádzač,

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina vyhlásila dňa 17.1.2022 verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Dodávka a inštalácia vzduchotechniky pre štyri RTG pracoviská**“

Na základe vykonaných obhliadok záujemcami v mieste realizácie predmetu zákazky a ich následných pripomienok bol zistený nesúlad medzi výkresom a rozpočtom predmetu zákazky – výkaz výmer. Verejný obstarávateľ na základe uvedených skutočností a po konzultácii s projektantom upravil výkres VZT a výkaz výmer – vzduchotechnika klimatizácie, tak aby boli nedostatky odstránené.

Verejný obstarávateľ upravuje podrobný aktualizovaný rozpočet vzduchotechnika klimatizácie – výkaz výmer nasledovne:

V bode č.3 bola upravená položka –

Namiesto: Kondenzatné čerpadlo 2ks

Má byť: Kondenzatné čerpadlo 3ks

Zariadenie č.3 Klimatizácia prímu a chodby

pol.	zariadenie	cena/kus	množstvo
3.01	Von. klimatizačná jednotka GWHD(36)NK6LO		1 ks
3.02	Von. klimatizačná jednotka GWHD18ACD-K6DNA1D		2 ks
3.03	Klimatizačná jednotka GWH12ACC-K6DNA1D		1 ks
	Cu potrubie pár 6,12 vrátane izolácie a kom. kábla		42 bm
	Kondenzatne čerpadlo		3 ks
	Kondenzačné potrubie DN 32		25 bm
	Konzola pod vonkajšiu jednotku - na konzole 1.15		1 ks
	Montážny a spojovací materiál		1 kpl
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH			

V bode č.4 boli odstránené položky

4.01 Klimatizačná jednotka GWH12ACC-K6DNA1D

4.03 Cu potrubie pár 6,12 vrátane izolácie a kom. kábla

V bode č.4 boli upravené položky

Namiesto: 4.02 Von. klimatizačná jednotka GWHD(42)NK6LO 1 ks

Má byť: 4.02 Von. klimatizačná jednotka GWHD(24)NK6LO 2 ks

Namiesto: 4.03 Vnúť. klimatizačná jednotka GWH12YC-K6DNA1A/I 5 ks

Má byť: 4.03 Vnúť. klimatizačná jednotka GWH12YC-K6DNA1A/I 4 ks

Namiesto: Kondenzatne čerpadlo 5 ks

Má byť: Kondenzatne čerpadlo 4 ks

Zariadenie č.4 Klimatizácia miestnosti personál

Dodávka zariadenia č. 4. spolu			
pol.	zariadenie	cena/kus	množstvo
4.01	Klimatizačná jednotka GWH12ACC-K6DNA1D Zrušené		0 ks
4.02	Von. klimatizačná jednotka GWHD(24)NK6LO		2 ks
4.03	Vnút. klimatizačná jednotka GWH12YC-K6DNA1A/I		4 ks
	Cu potrubie pár 6,10 vrátane izolácie a kom. kábla		38 bm
	Cu potrubie pár 6,12 vrátane izolácie a kom. kábla Zrušené		0 bm
	Kondenzátne čerpadlo		4 ks
	Kondenzačné potrubie DN 32		30 bm
	Betónové kocky pod vonkajšie jednotky		8 ks
	Montážny a spojovací materiál		1 kpl
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH			

Upravené súťažné podklady budú zverejnené na webe FNsP Žilna.