

POZNÁMKA :

- VYBRATÝ GDS, SPOLU S DODÁVATEĽOM DVERÍ S RADIAĚNOU OCHRANOU JE POVINNÝ
PRED ZAHÁJENÍM ICH VÝROBY SYSTÉM RIEŠENIA A FAREBNOSĽ PREKONZULTOVAĽ S HAPom

UPOZORNENIE :

- VÝROBCA DVIER JE POVINNÝ PRED ZAHÁJENÍM ICH VÝROBY
ZAMERAĽ SI OTVORY DO KTORÝCH BUDÚ OSADENÉ!

- NAVRHNUTÁ PASÍVNA OCHRANA ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI PRED RDG ŽIARENÍM
- MUSÍ BYĽ V PLNOM ROZSAHU ZREALIZOVANÁ
V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ĚASTI PD E1b - PROJEKT RADIAĚNEJ OCHRANY ODD. RDG

- PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY NOVÝCH VÝROBKOV JE ZHOTOVITEĽ
POVINNÝ ZASĽAĽ INVESTOROVI A GENERÁĽNEMU PROJEKTANTOVI NA SCHVÁLENIE
VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU VÝROBKOV !!!

NÁVRH			
PEĚIATKA A PODPIS / ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /	PEĚIATKA A PODPIS / HAP /	PEĚIATKA A PODPIS / MEDI PROJEKT /	SADA ĚÍSLO

HL.ARCH.(INĽ.) PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	<div><div></div><div>mediprojekt</div><div>s.r.o.</div></div> <div>projektovanie zdravotnickej a obĽčanskej výstavby</div>	
Ing.arch.J.KVETÁN	Ing.arch.J.KVETÁN		
AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN - autorizovaný architekt SKA	DRUH PROJ. <div>ARCH.</div>	
VYPRACOVAL	MIROSLAVA MAĽOVÁ		
KONTROLOVAL	Ing.arch. JAROSLAV KVETÁN - autorizovaný architekt SKA		
INVESTOR	FNsP Žilina, ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina		
NÁZOV A MIESTO STAVBY		DÁTUM	AUGUST 2022
ZMENA DOKONĚENEJ STAVBY		FORMÁT	4 A4
FNsP ŽILINA		Ě.ZÁKAZKY	313/2022
ERCP PRACOVISKO NA ODD. GASTROENTEROLÓGIE		STUPEŔ	PROJEKT
STAVEBNOU ÚPRAVOU		MIERKA	ĚÍS.VÝKRESU
DRUH VÝKRESU		1:50	
VÝPIS DVERÍ S OCHRANOU PRED RTG ŽIARENÍM			

VÝPIS VNÚTORNÝCH DVERÍ
S RADIAĚNOU OCHRANOU

VÝPIS VNÚTORNÝCH DVERÍ S RADIAĚNOU OCHRANOU				
POL.	POPIS			
<div>r1 P, ¼</div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>1400</div><div>2100</div><div>400</div><div>1000</div><div>1400</div><div>200</div><div>a</div><div>r1</div><div>P</div><div>1400</div><div>2100</div><div>m.Ě.3.06</div><div>m.Ě.3.24</div></div></div><div>1400/2100</div><div>VNÚTORNÉ OCEĽOVÉ DVERE RDG OTOĚNÉ DVOJKRÍDLOVÉ S OLOVENOU VLOŽKOU MIN. 0,4 MM PRI 80 kV SO ZOSILNENÝMI ZÁVESMI (4) VÝPLŔ MINERÁĽNA IZOLÁCIA PLNÉ - FARBA BIELA HLADKÁ - RAL 9016 (RAL 9003) VÝSUVNÁ TESNIACA LIŠĽA PÁNT HAHN - FARBA SIVÁ - RAL 7004</div><div>ZÁRUBŔA S Pb 1MM - FARBA SIVÁ - RAL 7004 ZÁRUBŔA VYSPRAVENÁ PRÁŠKOVOU STIERKOVOU HMOTOU ŽLTEJ FARBY - MODIFIKOVANÁ TMELIACA HMŔA NA BÁZE SADRY S MINERÁĽNYM PLNIVOM - ODOLNOU PROTI RENTGŔNOVĚMU ŽIARENIU, ZALIATA BETŔNOM</div><div>KOVANIE NEREZ TVARU U - DVOJDIELNE ROZETOVÉ + KĽĽĽKA ROZETY - VZÁJOMNE KRÍŽOM ZOSKRUTKOVANÉ !!!</div><div>ZÁMOK S VLOŽKOU,KOVANIE NEREZ-DVOJDIELNE+KĽĽĽKA VLOŽKA CILINDRICKÁ Z MIESTNOSTI Ě.3.06 VYZĽ.BOX - SLEPÁ KĽĽĽKA - GU¼A</div><div>DVERE - BEZPRAHOVÉ SPODNÁ ĚASĽ DVERÍ - VÝSUVNÁ TESNIACA LIŠĽA ADEKVÁĽNA S RADIAĚNOU OCHRANOU DVIER</div><div>DVERE VÝBAVIĽ ŠĽÍTKOM S OZNAĚENÍM HRÚBKY OLOVA ZO STRANY ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI</div><div>OKOPOVÝ PLECH NEREZOVÝ - VÝŠ. 200 MM - OBOJSTRANNÝ</div></div>			
	III.N.P.	P 1	¼	PRAH: ZÁR.150mm: 0 1 - ZÁRUBŔA S OLOVENOU VÝSTELKOU

VÝPIS VNÚTORNÝCH DVERÍ S RADIAĚNOU OCHRANOU				
POL.	POPIS			
<div>r2 P, ¼</div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>800</div><div>1970</div><div>800</div><div>1970</div><div>m.Ě.3.25</div><div>m.Ě.3.24</div><div>r2</div><div>P</div></div></div><div>800/1970</div><div>VNÚTORNÉ OCEĽOVÉ DVERE RDG OTOĚNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ S OLOVENOU VLOŽKOU MIN. 0,6 MM PRI 80 kV SO ZOSILNENÝMI ZÁVESMI (4) VÝPLŔ MINERÁĽNA IZOLÁCIA PLNÉ - FARBA BIELA HLADKÁ - RAL 9016 (RAL 9003) VÝSUVNÁ TESNIACA LIŠĽA PÁNT HAHN - FARBA SIVÁ - RAL 7004</div><div>ZÁRUBŔA S Pb 1MM - FARBA SIVÁ - RAL 7004 ZÁRUBŔA VYSPRAVENÁ PRÁŠKOVOU STIERKOVOU HMOTOU ŽLTEJ FARBY - MODIFIKOVANÁ TMELIACA HMŔA NA BÁZE SADRY S MINERÁĽNYM PLNIVOM - ODOLNOU PROTI RENTGŔNOVĚMU ŽIARENIU, ZALIATA BETŔNOM</div><div>KOVANIE NEREZ TVARU U - DVOJDIELNE ROZETOVÉ + KĽĽĽKA ROZETY - VZÁJOMNE KRÍŽOM ZOSKRUTKOVANÉ !!!</div><div>ZÁMOK S VLOŽKOU,KOVANIE NEREZ-DVOJDIELNE+KĽĽĽKA VLOŽKA CILINDRICKÁ</div><div>DVERE - BEZPRAHOVÉ SPODNÁ ĚASĽ DVERÍ - VÝSUVNÁ TESNIACA LIŠĽA ADEKVÁĽNA S RADIAĚNOU OCHRANOU DVIER</div><div>DVERE VÝBAVIĽ ŠĽÍTKOM S OZNAĚENÍM HRÚBKY OLOVA ZO STRANY ZÁKROKOVEJ MIESTNOSTI</div><div>OKOPOVÝ PLECH NEREZOVÝ - VÝŠ. 200 MM - OBOJSTRANNÝ</div></div>			
	III.N.P.	P 1	¼	PRAH: ZÁR.150mm: 0 1 - ZÁRUBŔA S OLOVENOU VÝSTELKOU