



- SKLADBA STRECHY :**
- ŠTRKOVÁ VRSTVA - ŤAŽENÉ KAMENIVO PRANÉ FRAKCIA 16-32 MM
  - SIKAPLAN - SGmA 2,0 II. 2,0 mm
  - GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
  - POLYDEK EPS 100 TOP HRÚBKY 120 MM SO SPODNÝM PÁSOM HLAVNEJ HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY PRIKOTVIŤ KOTVIACIMI PRVKAMI EJOT FDD, ALEBO PRILEPIŤ K PODKLADU HORÚCIM ASFALTOM AOSI
  - EPS 100 S STABIL HRÚBKY 120 MM PRIKOTVIŤ, ALEBO PRILEPIŤ K PODKLADU HORÚCIM ASFALTOM AOSI 85/25
  - SPÁDOVÉ DOSKY GREPS 50 - 175 MM, ALT. PENOBETÓN V SPÁDE MIN. 50 -175 MM
  - GLASBIT G 200 S40 - POISTNÁ PARZÁBRANA
  - OSB DOSKY 22 MM
  - KROKVY 100/180 mm š 833 mm
  - OCEĽOVÁ PODPORNÁ KONŠTRUKCIA
  - KONŠTRUKCIA PODHLADU Z POZINKOVANÝCH PROFILOV
  - NOBASIL 50 MM
  - PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
  - SADROKARTÓN - POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 MIN
- SKLADBA OBVODOVEJ STENY :**
- SDK/SDV DOSKA 12,5mm
  - INŠTAL.MEDZERA (CW,UW) 50mm
  - PAROZÁBRANA
  - OSB 15 mm
  - KVH 50/160 + AK.IZOLÁCIA (MIN.VLNA - ČADIČ) 160mm
  - OSB 15mm
  - FASÁDNA MINERÁLNA VLNA 150mm
  - CERTIF.OMIETKOVÝ SYSTÉM 2,5 mm

Autor:	Vedúci projektant:	Zodpovedný projektant:	<b>PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o.</b> Závodská cesta 4 010 01 Žilina	
Ing. Hrivík M.	Ing. Hrivík M.	J. Špičák		
Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:		
J. Špičák				
Názov akcie:	<b>FNsP ŽILINA - PAVILÓN LDCH PRESTAVBA BLOKU A ŽILINA - PARC. Č. 5865/4</b>		Dátum: 02 / 2021	Paré:
			Meritko: 1 : 50	
			Formát: 5 A 4	
Výkres:	<b>REZ A - A - NOVÝ STAV</b>		Profesia : Architektúra	Stupeň: PS
Investor:	Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽILINA ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 ŽILINA		Číslo zákazky: 01 02 21	Č. výkresu: <b>7</b>