



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina  
predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni,  
trafostanici MTZ pri rampe.“

---

## V Ý Z V A

### zákazka v zmysle § 117

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru / **služieb**/ stavebných prác s názvom:

**„ Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni,  
trafostanici MTZ pri rampe.“**

#### 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
Sídlo: Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina  
IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
Štatutárny orgán: Mgr. Eduard Dorčík - riaditeľ  
Kontaktná osoba vo veciach technických:  
Ladislav Šidlo  
Kontakt: 041/5110873  
e-mail: energocentrum@fnspza.sk  
web: www.fnspza.sk

#### 2. CPV kód:

Hlavný predmet:

31210000-1 Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov

31213000-2 - Rozvodné zariadenia

38341300-0 Nástroje na meranie elektrických veličín

www: fnspza.sk  
e-mail: uvo@fnspza.sk

**Bankové spojenie:**  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SK2020699923  
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“

### 3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :

27528,65 bez DPH

33034,38 s DPH

*Predložená cena úspešného uchádzača nesmie byť vyššia ako predpokladaná hodnota stanovená verejným obstarávateľom.*

Vrátane dopravy na miesto plnenia, dodania predmetu zákazky , jeho inštalácie a stavebných úprav.

### 4. Technická špecifikácia predmetu zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“

#### Technická správa

#### 1.Predmet a rozsah projektu

1.1 Predmetom zákazky je výmena silových ističov v rozvodni NN v objekte trafostanice MTZ(pri rampe).

#### 2.Popis existujúcich hlavných ističov

V hlavných rozvádzačoch sú v súčasnosti osadené štyri ističe typu AR2533, AR1033,AR1633 (rok výroby 1983) výrobcu OEZ. Ističe sú súčasťou spínania prevádzkových režimov, ktoré optimalizujú ekonomiku prevádzky objektu. Po rokoch ističe vykazujú fyzické opotrebenie. Tieto skutočnosti znižujú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky objektu a sú hlavným dôvodom pre nutnosť výmeny. Navrhujeme použiť ističe OEZ Arion WL 1110-3CB32-4GN2 , Arion WL 1225-3CB32-4GN2, Arion WL1116-3CB32-4GN2 a retro fitom.

#### 3.Rozvádzač NN

Rozvádzač NN je umiestnený v objekte trafostanice, kde spomenuté ističe spínajú dvojicu transformátorov 630kVA a 1000kVA(letný a zimný režim na spoločnú zbernicu), prepojenie medzi dvomi NN poliami a prívod pre kuchyňu.

#### Meranie

Meranie pomocou multifunkčného meracieho a monitorovacieho zariadenia Socomec Daris A40 s komunikačným rozhraním pomocou prúdových senzorov. Prístroj bude umiestnený na dvere rozvádzača.

Základné elektrické veličiny - vypísané z technického listu zariadenia Daris A40

- Fázové prúdy:  $I_1, I_2, I_3$ ,
- Celkové prúdy  $(I_1, I_2, I_3)/3: I_{AVG}$

www: fnszpa.sk  
e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“

- Fázové napätie:  $U_1, U_2, U_3$
- Združené napätie:  $U_{12}, U_{23}, U_{13}$
- Frekvencia:  $f$
- Fázový činný výkon:  $P_1, P_2, P_3$
- Fázový jalový výkon:  $Q_1, Q_2, Q_3$
- Fázový zdanlivý výkon:  $S_1, S_2, S_3$
- Celkový 3f výkon:  $\Sigma P, \Sigma Q, \Sigma S,$
- Predpokladaný 3f výkon:  $\Sigma P_{\text{PRED}}, \Sigma Q_{\text{PRED}}, \Sigma S_{\text{PRED}}$
- Fázový účinník:  $PF_1, PF_2, PF_3$
- Celkový 3f účinník:  $\Sigma PF$
- Harmonické fázové skreslenie THD  $3U_{L-N}, THD 3U_{L-L}, THD 3I$  (do 63. harm.)

Sledovanie maximálnych a priemerných hodnôt

- Maximálny prúd:  $I_{1\text{max}}, I_{2\text{max}}, I_{3\text{max}}$
- Maximálne fázové napätie:  $U_{1\text{max}}, U_{2\text{max}}, U_{3\text{max}}$
- Maximálne združené napätie:  $U_{12\text{max}}, U_{23\text{max}}, U_{13\text{max}}$
- Maximum celkového 3f výkonu:  $\Sigma P_{\text{max}}, \Sigma Q_{\text{max}}, \Sigma S_{\text{max}}$
- Priemerná hodnota prúdu za časovú periódu :  $I_{1\text{avg}}, I_{2\text{avg}}, I_{3\text{avg}}$
- Priemerná hodnota fázového napätia za časovú periódu:  $U_{1\text{avg}}, U_{2\text{avg}}, U_{3\text{avg}}$
- Priemerná hodnota združeného napätia za časovú periódu:  $U_{12\text{avg}}, U_{23\text{avg}}, U_{13\text{avg}}$
- Priemerná hodnota celkového 3f výkonu za časovú periódu:  $\Sigma P_{\text{avg}}, \Sigma Q_{\text{avg}}, \Sigma S_{\text{avg}}$

#### 4. Výmena

Vykoná elektrotechnik , počas vypnutia elektrickej energie na VN rozvádzači (zaskratované) je potrebné demontovať ističe a následne inštalovať prúdové senzory a ističe Arion(nastaviť vypínací prúd) spolu s retro fitmi. Požadujeme aby práce prebiehali súčasne na všetkých štyroch ističoch – potrebujeme minimalizovať čas vypnutia . Inštalácia združeného meracieho prístroja. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia - o tom vyhotoví písomnú správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške („východziu revíziu správu“).

Výmena hlavných ističov v hlavnom rozvode objektu predstavuje náročnú operáciu pre nutnosť realizovania počas plnej prevádzky objektu. Podmienkou je dokonalá príprava.

Pre výmenu jednotlivých ističov a zaistenie beznapäťového stavu je pre rozvádzač treba spracovať podrobný pracovný postup krok za krokom. Navrhovaný pracovný postup bude počas prípravy prerokovaný s prevádzkou objektu a konkretizovaný na jednotlivé úkony pri výmene a ich časové úseky.

Práce na jednotlivých pracoviskách musia vykonávať pracovníci len s príslušnou kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Vedúci pracovníci §23 bez obmedzenia napätia a pracovníci ktorí vykonávajú odbornú prehliadku a odbornú skúšku §24 bez obmedzenia napätia vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Zabezpečenie jednotlivých pracovísk vykoná dodávateľ (B príkaz, zabezpečenie bez napäťového stavu atď.).

Všetci pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach musia mať potrebné ochranné a pracovné prostriedky (pracovné oblečenie, obuv..) musia dodržiavať zásady bezpečnosti a zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi, zúčastnia sa školením BOZP u objednávateľa.

www: fnsrza.sk  
e-mail: uvo@fnsrza.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPRSKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“

## 5. Podmienky cenovej ponuky

V cenách musia byť uvažované kompletne náklady na prípravné práce spojené s miestnym zisťovaním, overením zapojenia pomocných blokovacích ovládacích obvodov pre jednotlivé ističe, spracovanie návrhu v stupni dielenskej dokumentácie, zaistenie beznapätového stavu vrátane B príkazu na zaistenie beznapätového stavu.

V cene dodávky musia byť ističe s kompletnou výbavou vrátane spúští, pomocných kontaktov.

V cene dodávky musia byť zahrnuté náklady na dopravu, presun po stavbe a pomocné práce spojené s dopravou do polohy zabudovania prvku.

V cene montáže musí byť uvažovaná demontáž existujúceho ističa, zapojenie adaptačného retrofitu pripojenia a kompletne pripojenie pôvodných ovládacích a blokovacích kontaktov na nový istič, preskúšanie, nastavenie a uvedenie do prevádzky.

## 6. Bezpečnostné a pracovné predpisy

Počas manipulácie v jednotlivých rozvádzačoch bude el. zariadení dochádzať ku krátkodobým výpadkom v napájaní počas manipulácie.

Z uvedených dôvodov bude nutné tieto práce vykonávať v čase pracovného pokoja prípadne nízkej pracovnej vyťaženia objektu a podľa prevádzkových možností investora zdravotníckeho zariadenia a poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Požadujeme aby boli prerušenia dodávky elektrickej energie čo najkratšie a odsúhlasené v dohodnutom harmonograme prác.

Po každej realizovanej etape je nutné preskúšať systém prepínania prevádzkových režimov. V rámci inštalácie bude spracované konkrétne nastavenie ističov na základe údajov z technickej dodávateľskej dokumentácie poskytnutej vybraným dodávateľom ističov.

Všetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachádzajú, budú označené výstražnými tabuľkami.

Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke - podľa vyhl. č. 508/2009 Zz.

Elektrické zariadenia a elektroinštalačný materiál musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody... a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

## 5. Typ zmluvy:

**Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva na služby podľa § 269 Obchodného zákonníka

prip. Iné

www: fnszpa.sk  
e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : **Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.**

## 6. Miesto dodania predmetu /tovaru , služieb, stavebných prác / zákazky:

Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

## 7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa nasledovných kritérií:

**Najnižšia suma za celý predmet obstarávania v EUR bez DPH**

## 8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie

## 9. Variantné riešenie: nie

## 10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa **25.11.2021 do 10<sup>00</sup> hod.**

*V prípade , odoslania cenovej ponuky poštou je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi ,nie termín podania na poštovú prepravu.*

## 11. Spôsob predloženia cenovej ponuky

**a) doručenie poštou** na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy v uzatvorenej obálke s označením :

**Cenová ponuka: „ Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“ - NEOTVÁRAŤ**

**b) osobne** na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy v uzatvorenej obálke s označením :

**Cenová ponuka: Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“ - NEOTVÁRAŤ**

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a Eur.

Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od**

**úspešného uchádzača.**

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich 10 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## 12. Spôsob určenia ceny:

- ✓ Cena za poskytnutie predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NRSR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
- ✓ Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :
  - Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH
  - Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR
  - Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH

www: fnspsza.sk  
e-mail: uvo@fnspsza.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“

- ✓ Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľ DPH upozorní.
- ✓ Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
- ✓ Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
- ✓ Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.
- ✓ Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa **prílohy č.1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií**
- ✓ Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu zákazky

### 13. Trvanie zmluvného vzťahu v mesiacoch :

3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy

### 14. Podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti:

Cenová ponuka musí obsahovať :

**a) Identifikačné údaje uchádzača** s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( e mailová adresa, číslo telefónu)

**b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií s cenami uchádzača - podľa prílohy č.1 tejto výzvy**, v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

### c) Podmienky účasti uchádzača

**§ 32 ods.1 písm.e)** je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, Uchádzač preukazuje **doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. / kópiu / v ktorom musí byť zapísaný**

www: fnszpa.sk  
e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“

predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného tovaru alebo služby, stavebnej práce: *originál alebo overená kópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača.*

a

**§ 32 ods.1 písm.f)** nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uchádzač preukazuje **doloženým čestným vyhlásením.**

**V zmysle § 34 ods. 1 písm. g)**

e) účastník výberového konania predkladá : vedúci pracovník musí predložiť platné **Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnik** pre riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 23 bez obmedzenia napätia podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

f) účastník výberového konania predkladá: pracovníci, ktorí vykonávajú odbornú prehliadku a odbornú skúšku musia predložiť platné **Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika** vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 bez obmedzenia napätia podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z

*V prípade, že predložená cenová ponuka na celý predmet zákazky nebude spĺňať požadované technické požiadavky, nebude obsahovať všetky požadované doklady v zmysle bodu 16. Podmienky na predloženie cenovej ponuky ( s výnimkou dokladov, ktoré VO môže získať z verejne dostupných zdrojov) verejný obstarávateľ nebude takúto predloženú cenovú ponuku akceptovať a nebude na takúto pri hodnotení ani prihliadať.*

Objednávateľ požaduje ,aby Dodávateľ bol spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela. Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávateľia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade so Zmluvou o dielo.

**15. Podmienky financovania:**

a) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

*/ Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §340b) ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia dodávateľovi*

b) Výsledkom verejného obstarávania bude **Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka** ( ďalej len zmluva)

www: fnsrza.sk  
e-mail: uvo@fnsrza.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



- c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa.
- d) Súčasťou dodávky je povinne dodací list/faktúra, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného predmetu zákazky, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy, preberací protokol.
- e) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- f) V prípade, že dodávateľ spracováva fakturáciu elektronicky je nutné doručenie faktúry e-mailom najneskôr v deň dodania tovaru.
- j) Objednávateľ je oprávnený neodobrať službu, ktorá nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.

## **16. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA REALIZÁCIE SLUŽBY**

*Záujemcom sa odporúča* vykonať obhliadku miesta realizácie , aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta výkonu idú na ťarchu záujemcu.

Obhliadka miesta dodania a inštalácie je záujemcom umožnená po konzultácii s poverenou osobou:

**p. Ladislav Šidlo, tel. kontakt: 041/5110 873,0903715958 , mail : energocentrum@fnspza.sk,**

## **17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy**

**Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie**, že jeho ponuka bola prijatá ,súčasne bude vyzvaný na rokovanie o uzavretí zmluvy ,predloženie návrhu zmluvy a požadovaných dokumentov.

Uchádzači ,ktorých ponuka nebude akceptovaná zo strany verejného obstarávateľa budú informovaní o výsledku mailom.

**18. Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo** podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná a zároveň *nepresiahla predpokladanú hodnotu stanovenú verejným obstarávateľom*

Platnosť zmluvy skončí uplynutím lehoty jej platnosti.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- Nebude predložená ani jedna ponuka
- Bude predložená len jedna ponuka
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
- Predložené cenové ponuky budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni,  
trafostanici MTZ pri rampe.“

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača

V Žiline,

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  
riaditeľstvo

V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

3

Mgr. Eduard Dorčík

riaditeľ FN sP

www: fnszpa.sk  
e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“

Príloha č.1

Návrh na plnenie kritérií

**Predmet zákazky: Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni, trafostanici MTZ pri rampe.“**

Obchodné meno uchádzača :

Adresa alebo sídlo uchádzača :

Predmet	Množstvo	Cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Cena v € s DPH
„Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni“ V zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky.	2 ks			
Cena celkom za celý predmet zákazky				

*Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, ktorý je predmetom zákazky.*

Dátum :

-----  
Pečiatka a podpis uchádzača

www: fnszpa.sk  
e-mail: uvo@fnszpa.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

predmet zákazky : Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni,  
trafostanici MTZ pri rampe.“

Príloha č. 2

Identifikačné údaje uchádzača

Názov alebo obchodné meno uchádzača.....

Adresa alebo sídlo uchádzača.....

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača:

rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné,  
zmluvné a technické podmienky predmetu zákazky uvedené vo Výzve v rámci súťaže na predmet zákazky :

**Demontáž, dodávka a inštalácia hlavných ističov v NN rozvodni,  
trafostanici MTZ pri rampe.“**

V .....dňa.....

.....

podpis štatutárneho zástupcu / uchádzača

www: fnsrza.sk  
e-mail: uvo@fnsrza.sk

Bankové spojenie:  
Štátna pokladnica  
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470  
SWIFT:SPSRKBA

IČO: 17335825  
DIČ: 2020699923  
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923