



REZ B-B

STAVBA: BETONOVÝ ZAKLAD PRE KLIMAEJEDNOTKU 5040x1280/100 V EXTERIERI  
BETONOVÝ ZAKLAD PRE CHLADIACU JEDNOTKU 1400x600/100 V EXTERIERI  
PRESTUP POTRUBÍ ČEZ JESTVJUVUČU OKNO – PLOŠTVO VÝPLN  
PRESTUP POTRUBÍ ČEZ JESTVJUVUČU PŘEKLOU DO CISTEJ STERILIZACE – PRIPRAVA A DOMUROVANIE A ZAOMETANIE  
ELEKTRO: PRIVOD EL. ENERGIE DO ROZVADZACA VZT – Nel: 6.0KW/400V  
PRIVOD EL. ENERGIE PRE CHLAD. JEDNOTKU V EXTERIERE – Nel: 7.5KW/400V  
JK: PRIVOD T.V. PRE OHRIEVAC KLIMAEJEDNOTKY: Q: 9,0KW – T.V. 40/20°C

VŠETKY POTRUBIA V INTERIERI KVOVÍ DO STIEN-STĽPOV NA KONZOLY-NIE DO STROPU!!!  
KONZOLY SITUOVÁ PODLA MOŽNOSTI STAVBY A S OHLADOM NA OSTATNÉ PRVKY  
POTRUBIA BUDU BEZ NATEROV -POZINKOVANY PLECH  
TEPELNE IZOLÁCIE V EXTERIERI BUDU NA VŠETKÝCH VONKAJSKÝCH POTRUBIACH S AL FOLIOM DO EXTERIERU  
VŠETKE IZOLÁCIE VO VNÚTRI BUDU NA POTRUBÍ PRÍVAZANÉHO VZDUCHU VRÁTANE OBYBNÝCH HADÍC A VYUSTIEK  
DISPOZÍCNE SITUOVANIE ROZVODOV VŤ SKOORDINOVAT PRED MONTÁŽOU S ROZVODMI OSTATNÝCH PROFESIÍ-ELEKTRO-ZŤ-UK  
VO VNÚTRI NIE JE UVAŽOVANÝ PODHLAD,  
PRÍVODNE AJ ODVODNÉ VYUSTKY SÚ DISPOZÍCNE NAVRHNUTÉ V MESTÁCH PRÍPADNEHO KAZETOVÉHO STROPU  
VŠETKY POTRUBNÝCH DIELOV A MONTÁŽNE PRÍZKY DOMEROV SI UPRESNI ODODAVATEĽ  
DĽHYSKÝ ORIENTOVAT A NASTAVIT TAK, ABY PRÚD VZDUCHU SMERVAL DO VOĽNÉHO PRIESTORU  
VŠETKY PRESTUPY POTRUBÍ STENAMI ODEDELÍ PRUŽNÉ OD STAVBY 10mm PLŠTOU  
VŠETÁ DOKUMENTÁCIA NENAHŔADZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ODODAVATEĽA  
VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM PRÁČ TREBA NA STAVBE PREMERAŤ, A NAVRHNÚť PRÍPADNE ODSKOKY POTRUBÍ VOČI ZISTENÝM  
PREKAZKAM, V PRÍPADE NEJASNOSTÍ TREBA KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA  
VŠETKY POTRUBNÉ ODSKOKY TREBA VÝHOTOVÍť PODLA ZAMERANIA PRI MONTÁŽI - KOTY SÚ ORIENTÁCNE  
PRI REALIZÁCII DODRŽIŤ USTANOVENIA STN, ODBORNÉ NORMY A TECHNICKE PREDPISY VÝROBKOV A MATERIÁLOV,  
A TECHNICKE A MATERIÁLOVÉ LISTY VÝROBCOV POUŽITÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIE

HLAVNY ING.PROJEKTU		PROJEKTOVAL		KRESLIL		VZT-PRO BRATISLAVA IČ: 0905 339 806 e-mail: <a href="mailto:patoprsty@vzt.sk">patoprsty@vzt.sk</a>	
		PATOPRSTY		PATOPRSTY			
KRAJ	ŽILINSKÝ		MU	ŽILINA		ZAKAZKA C	02.2020
INVESTOR	NsP ŽILINA					UCEL	RP
STAVBA	Klimatizácia centrálnej sterilizácie FNsP Žilina					FORMAT	5 A4
OBJEKT (SUBOR)	Centrálna sterilizácia					DATUM	02.2020
PROFESIA	VZDUCHOTECHNIKA					ARCH.	
OBSAH VYKRESU	VZDUCHOTECHNIKA-PôDORYS, REZY					CISLO	
						MIERKA 1:50	VYKRES C 01