

Odpovede verejného obstarávateľa na otázky uchádzačov v zmysle vysvetľovania :

1., Má byť súčasťou dodávky dodanie svietidiel pre JIS, chodbu a dohľadovú miestnosť?

Osvetlenie nie je súčasťou projektu a dodávky, bude ale napájané z rozvádzača v časti DO je potrebné rátať s voľnými pozíciami. Bude v projekte stavby.

2., Má byť súčasťou projektovej dokumentácie aj Zdravotno-technologický projekt?

Ak schválenie projektovej dokumentácie technickou inšpekciou, respektíve inými dotknutými orgánmi (požiarnici, RUVZ...) vyžaduje aj Zdravotno-technologický projekt tak musí byť súčasťou dodávky. Obstarávateľ požaduje dokumentáciu, ktorá bude použiteľná v stavebnom konaní vrátane kolaudácie a následného schválenia priestorov RUVZ. Je na uchádzačovi aby posúdil potrebu vypracovania uvedenej projektovej dokumentácie.

3. čo má byť obsahom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu – stavebná časť (aj základ pod DG) ?

Áno projekt respektíve požiadavky na základ ,ktorý vybuduje objednávatel' zadá úspešný uchádzač.

4. Čo rieši projektová dokumentácia pre elektrickú časť? Rieši iba elektroinštaláciu po rozvádzač RP, alebo rieši aj elektroinštaláciu v zdravotnej časti JIS?

Len po rozvádzač vrátane rozvádzača.

5. Kto zabezpečí pokládku káblov medzi MG a R-ATS?

Objednávatel' teda FNsP Žilina zabezpečí silové káble podľa požiadavky dodávateľa, komunikačný kábel je predmetom dodávky a bude uložený v našej réžii pri pokládke silovej časti.

6. Kto zabezpečí úpravu rozvádzača RH a doplnenie nového poistkového odpojovača do RH pre pripojenie zálohovaného zdroja ?

Ak má uchádzač na mysli HR - hlavný rozvádzač a prívod do MG a UPS pripojenie bude cez poistkový odpojovač, poistky, ktoré budú súčasťou dodávky v závislosti na požiadavke dodávanej technológie.

7. Kto zabezpečí dodávku a pokládku káblových prípojev medzi RH a R-ATS, R-ATS a R-UPS (R-MB), R-UPS a rozvádzačom RP na štvrtom nadzemnom poschodí. Na aké prúdové majú byť dimenzované tieto káble?

Objednávatel', kapacita VDO podľa UPS a DO výkonové možnosti náhradného zdroja. Zadá dodávateľ požiadavku na prierez atď...